

Số: 373 /TM-BVTWTN

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 3 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Trung Ương Thái Nguyên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu cung cấp dịch vụ làm hào và lắp đặt đường ống oxy, khí nén và khí hút cho Trung tâm hồi sức và trung tâm nhi cấp cứu hệ nội và trung tâm đột quỵ với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Trung Ương Thái Nguyên
- Cách thức tiếp nhận báo giá: Theo một trong các cách sau:
 - Nhận trực tiếp tại: Bộ phận văn thư, Tổ sửa chữa - Phòng vật tư Bệnh viện Trung Ương Thái Nguyên
 - Nhận qua Email: Phongvattutwtn@gmail.com
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 26 tháng 3 năm 2024 đến trước 16h ngày 1 tháng 4 năm 2024
 - Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá.
- Hồ sơ báo giá gồm các tài liệu sau:
 - Biên bản khảo sát tình trạng thiết bị y tế cần sửa chữa (nếu có)
 - Đăng ký kinh doanh, tài liệu chứng minh đủ điều kiện dịch vụ kinh doanh thiết bị y tế (nếu có)
 - Giấy xác nhận ủy quyền của nhà sản xuất hoặc đại lý được ủy quyền hợp pháp tại Việt Nam hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương (nếu có)
 - Hợp đồng, hóa đơn sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng các TBYT có tính chất tương đương (nếu có)

II. Nội dung yêu cầu báo giá

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Yêu cầu	Địa điểm thi công hiện dịch vụ
1	Làm hào và lắp đặt đường ống oxy, khí nén và khí hút cho Trung tâm hồi sức và trung tâm nhi cấp cứu hệ nội và trung tâm đột quỵ	Phần xây dựng: Đường hào dẫn ống đồng Đào đất mương dẫn ống đồng San sửa nền, đầm chặt đáy mương dẫn ống đồng Bê tông móng mương dẫn ống đồng mác 300 Xây gạch chi, xây tường thẳng, chiều dày $\geq 33\text{cm}$,	170	Mét	Có bản vẽ thiết kế kỹ thuật	Bệnh viện Trung Ương Thái Nguyên Số 479 – Đường Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên.

	<p>chiều cao $\geq 60\text{cm}$, vữa XM mác 75, PCB30</p> <p>Trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75, PCB30 chiều cao $\geq 60\text{cm}$</p> <p>Đắp cát đệm mương dẫn ống đồng bằng cát đen đầm chặt k95</p> <p>Bê tông tấm đan nắp mương dẫn ống đồng mác 300</p> <p>Cốt thép nắp mương dẫn ống đồng</p> <p>Gia công lắp dựng cốp pha tấm đan</p> <p>Lắp đặt tấm đan nắp mương dẫn ống đồng</p> <p>Đắp đất hoàn trả mặt bằng</p>				
	PHÂN KHÍ Y TẾ: Cung cấp lắp đặt ống đồng và phụ kiện				
	Lắp đặt đường ống khí hút (VAC) đường kính D54, vị trí đầu chờ kết nối và đầu nối có van chặn khí	280	m		
	Lắp đặt đường ống khí Oxy (O2) đường kính D42, vị trí đầu chờ kết nối và đầu nối có van chặn khí	265	m		
	Lắp đặt đường ống khí nén (MA4) đường kính D42, vị trí đầu chờ kết nối và đầu nối có van chặn khí	265	m		



Xin trân trọng cảm ơn!



PHÓ GIÁM ĐỐC
BSCKII. ĐỒNG QUANG SƠN