

Số 44/QCV-BVTWTN
V/v báo giá máy thổi khí cho Hệ thống
xử lý nước thải y tế Bệnh viện lần 2

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 4 năm 2023

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh, cung cấp máy thổi khí
cho Hệ thống xử lý nước thải y tế Bệnh viện

Ngày 30 tháng 11 năm 2022 Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã có văn bản số 1207/CV-BVTWTN về việc báo giá máy thổi khí cho Hệ thống xử lý nước thải y tế Bệnh viện và đã nhận được báo giá của một số đơn vị quan tâm.



Bệnh viện vô cùng trân trọng sự hợp tác của Quý đơn vị nhưng do kế hoạch triển khai công việc có sự thay đổi, thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp, lắp đặt máy thổi khí cho Hệ thống xử lý nước thải y tế bệnh viện dự kiến tổ chức vào Quý II,III năm 2023, căn cứ báo giá năm 2022 không còn phù hợp nữa.

Bằng văn bản này Bệnh viện xin được thông báo tới tất cả các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp, lắp đặt máy thổi khí gửi báo giá về Bệnh viện theo địa chỉ người nhận: **Ths. Lưu Thu Huyền** - Phòng Hành chính quản trị Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên số 479 đường Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên, điện thoại 0974.960.899. Bản mềm gửi theo địa chỉ email honeybsba@gmail.com trước ngày 4 tháng 5 năm 2023 để Bệnh viện có cơ sở tổng hợp, lập kế hoạch mua sắm.

Nội dung báo giá cụ thể như sau:

- Tên máy: Máy thổi khí (Hãng sản xuất: TOHIN-HC-100S)
- Số lượng: 04 máy
- Thông số kỹ thuật: Lưu lượng 4.28m³ / phút; áp lực 1.03Mpa; tốc độ vòng quay 390 rpm; đường kính đầu ra 80A – ren trong
- Báo giá đã bao gồm: Van xả áp, ống giảm thanh đầu vào, van một chiều, chân đế, chắn dây đai, công vận chuyên, lắp đặt, hoàn thiện.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị

GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC
BS. CKII. HÀ TIẾN QUANG