

Số: 1327/TTB-BVTWTN
V/v mời cung cấp báo giá thiết bị
công trình

Thái Nguyên, ngày 8 tháng 9 năm 2025

THÔNG BÁO

Mời cung cấp báo giá thiết bị công trình thuộc dự án Xây dựng Trung tâm Cấp cứu Nhi khoa của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

Căn cứ Quyết định số 1976/QĐ-BVTWTN ngày 29/12/2023 của Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng Trung tâm cấp cứu Nhi khoa;

Căn cứ công văn số 617/TB-BVTWTN ngày 28/4/2025 của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên về việc mời cung cấp báo giá thiết bị công trình và báo giá các đơn vị đã gửi;

Để đảm bảo cập nhật giá mới nhất phục vụ cho công tác lựa chọn nhà thầu, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tiếp tục mời các đơn vị quan tâm cung cấp báo giá thiết bị công trình: Thiết bị phòng cháy chữa cháy, thiết bị liên quan tới hệ thống khí y tế và thiết bị thang máy.

(Danh mục chi tiết của thiết bị đính kèm công văn này)

Thời gian nhận báo giá: Từ ngày công văn được đăng tải trên Website của Bệnh viện đến hết ngày 12/9/2025;

Báo giá gửi trực tiếp về địa chỉ: Ks Trần Tuấn Anh, số điện thoại 0347977983; Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, số 479 Lương Ngọc Quyến, Phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên.

Ngoài tham khảo các thông số kỹ thuật đính kèm công văn, Quý đơn vị có thể đến khảo sát trực tiếp và liên hệ xem hồ sơ thiết kế tại Bệnh viện (Trong giờ hành chính). Các đơn vị quan tâm có thể gửi báo giá cả 3 chủng loại thiết bị (Phòng cháy, khí y tế và thang máy) hoặc từng loại thiết bị riêng biệt theo chuyên ngành.

Rất mong sự quan tâm của Quý đơn vị!

Trân trọng!

KT GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Hà Tiến Quang

THIỆT BỊ KHÍ Y TẾ ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP BÁO GIÁ
(Đính kèm công văn số ~~524~~ **17** TB-BVTWTN ngày 8 / 9 / 2025 của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên)

TT	Danh mục thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	Hộp van khu vực kèm báo động 3 loại khí O, A, V	Bộ	2		
	Đáp ứng tiêu chuẩn: ISO 9001; ISO 13485				
	Model: HTS-BV03				
	Cấu hình:				
	Van bi tay gạt, thân van bằng đồng , đóng mở nhanh góc 90 độ				
	Đồng hồ báo áp suất riêng cho từng loại khí				
	Ống đồng đầu chờ kết nối D22 mm				
	Màn hình cảm ứng HMI 5 inch độ phân giải cao, hiện thị giao diện sử dụng và các thông số áp suất riêng cho từng loại khí O, A, V				
	Báo động khi áp suất trong đường ống thay đổi thấp hoặc cao, bằng tín hiệu âm thanh và đèn nhấp nháy				
	Đèn xanh: áp suất bình thường				
	Đèn đỏ: nhấp nháy áp suất thấp				
	Đèn vàng: nhấp nháy áp suất cao				
	Nút tắt âm thanh tạm thời nhấn cảm ứng trên màn hình				
	Tự động reset khi áp suất trong đường ống trở lại bình thường				
	Điện áp sử dụng từ 90 ~220 V/AC/50Hz				
2	Hộp đầu giường y tế	mét	35,20		
	Model : HTS-BHU				
	Đáp ứng tiêu chuẩn: ISO 9001; ISO 13485				
	Cấu hình và thông số kỹ thuật:				
	Hộp nhôm định hình sơn tĩnh điện màu trắng ngà dễ dàng vệ sinh lau chùi				
	Kích thước : Chiều rộng : 234mm x Chiều cao: 72mm x độ dày : 2mm				
	Có 3 khoang riêng biệt có thể lắp đặt ổ khí , ổ điện và các thiết bị điện nhẹ				
	Giá cài bình hút dịch bằng nhôm a nốt hóa bề mặt ngoài				

TT	Danh mục thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
	Nắp bít 2 đầu bằng nhựa				
3	Ồ khí y tế				
	Tiêu chuẩn: CE, ISO 9001; ISO 13485				
	Ồ khí kết nối nhanh với thiết bị bên ngoài đầu cắm chuẩn BS				
	Thân đế bên trong tích hợp van một chiều và ống đồng chờ kết nối phi 12 mm				
	Mặt bên ngoài chỉ thị tên riêng cho mỗi loại khí và được định vị lỗ cắm khác nhau chống cắm nhầm lẫn khí.				
	Ồ khí có thể lắp đặt trên hộp đầu giường hoặc lắp âm tường				
3,1	Ồ khí Oxy O2	bộ	21		
3,2	Ồ khí nén (A4)	bộ	5		
3,3	Ồ khí hút (VAC)	bộ	5		
4	Thiết bị ngoại vi				
4,1	Bộ điều chỉnh lưu lượng oxy kèm bình làm ẩm	Bộ	20		
	<i>Thiết bị rời</i>				
	Đáp ứng tiêu chuẩn: ISO 9001; ISO 13485				
	Model: SME- BA13-BB11				
	Lưu lượng điều chỉnh từ 0-15 lít/phút				
	Thang chia độ 0 ~15 lít/phút.				
	Bình được làm bằng vật liệu Polycarbonate hấp tiết trùng ở nhiệt độ 121 độ C				
	Tích hợp đầu cắm chuẩn BS tương thích với ô khí chuẩn BS				
4,2	Bộ hút dịch gắn tường	Bộ	10		
	<i>Thiết bị rời</i>				
	Đáp ứng tiêu chuẩn: ISO 9001; ISO 13485				
	Model: SME-BD11-7000				
	Phạm vi điều chỉnh chân không: 0 ~ 700 mmHg				
	Núm vặn để chọn mức chân không không cần điều chỉnh: toàn phần / ngắt/ điều chỉnh				

12

TT	Danh mục thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
	Sử dụng nôm chọn mờ/ngắt mà không làm thay đổi tham số				
	Bình đựng bằng vật liệu Polycarbonate, dung tích 1,200cc				
	Bình chứa dịch có chức năng chống tràn				
	Tích hợp đầu cắm chuẩn BS tương thích với ổ khí chuẩn BS				
	Dây dẫn dịch dài 2 mét				
	Cộng				
	Thuế GTGT				
	Tổng Cộng				
	Bằng chữ: ..				

✓

✓
N
✓
N
✓
N

THIỆT BỊ THANG MÁY ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP BẢO GIÁ
(Đính kèm công văn số/527/TB-BVTWTN ngày 8 / 9 /2025 của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên)

STT	Danh mục thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
I	THANG MÁY TÀI KHÁCH CÓ PHÒNG MÁY	Trọn bộ	01		
1	Load	kg	1.500		
2	Kích thước hố thang	mm	2180x2800		
3	Cabin (Rộng x Sâu x Cao)	mm	1300x2300x2400		
4	Cửa (Rộng x Cao)	mm	1100x2100		
5	Số điểm dừng	Điểm	2		
6	Tốc độ	m/phút	30		
7	PIT/OH (Overhead)	mm	1500/4400		
8	Nguồn điện	Động lực	AC:380V:50Hz:3Phase		
		Chiếu sáng	AC:22V:50Hz:1Phase		
THUẾ GTGT					
TỔNG CỘNG					
Bảng chữ:					

K

